第４号様式

承諾	総括監督員	主任監督員	担当監督員	委託監督員

〇〇年　〇〇月　〇〇日

工 事 用 材 料 等 承 諾 願

(提出先)
横 浜 市 長

請負人（社名）　〇〇電設株式会社
現場代理人氏名　〇〇　〇〇

工 事 名	〇〇〇〇〇〇〇〇設備工事（電気設備工事）

工事種別	材料名	会社名 製品名	規格等に性能・品質が規定されている材料	左記以外の材料 （同等以上の確認）	資料の有無
	厚鋼 電線管	〇〇電材㈱ 厚鋼電線管	規格等の種類－番号 (JIS-C8305)	□特記仕様と同等以上 □下記公的規格と同等以上 (　　)	□有 ■無
	薄鋼 電線管	〇〇金属㈱ 薄鋼電線管	規格等の種類－番号 (JIS-C8305)	□特記仕様と同等以上 □下記公的規格と同等以上 (　　)	□有 ■無
	ねじなし 電線管	〇〇電材㈱ ねじなし電線管	規格等の種類－番号 (JIS-C8305)	□特記仕様と同等以上 □下記公的規格と同等以上 (　　)	□有 ■無
	PF 管	〇〇電材㈱ PF 管	規格等の種類－番号 (JIS-C8411)	□特記仕様と同等以上 □下記公的規格と同等以上 (　　)	□有 ■無
	CD 管	〇〇電材㈱ CD 管	規格等の種類－番号 (JIS-C8411)	□特記仕様と同等以上 □下記公的規格と同等以上 (　　)	□有 ■無
	VE 管	〇〇電材㈱ VE 管	規格等の種類－番号 (JIS-C8430)	□特記仕様と同等以上 □下記公的規格と同等以上 (　　)	□有 ■無
	屋内用絶縁電線	〇〇電材㈱ 600V　EM-IE 電線	規格等の種類－番号 (JIS-C3612)	□特記仕様と同等以上 □下記公的規格と同等以上 (　　)	□有 ■無
	低圧用電力ケーブル	〇〇電材㈱ EM-EEF ケーブル	規格等の種類－番号 (JIS-C3605)	□特記仕様と同等以上 □下記公的規格と同等以上 (　　)	□有 ■無
	低圧用電力ケーブル	〇〇電材㈱ 600V　EM-CE ケーブル	規格等の種類－番号 (JIS-C3605)	□特記仕様と同等以上 □下記公的規格と同等以上 (　　)	□有 ■無
	低圧用電力ケーブル	〇〇電材㈱ 600V　EM-CET ケーブル	規格等の種類－番号 (JIS-C3605 準拠)	□特記仕様と同等以上 □下記公的規格と同等以上 (　　)	□有 ■無
	高圧用電力ケーブル	〇〇電材㈱ 6600V　EM-CET ケーブル	規格等の種類－番号 (JIS-C3606)	□特記仕様と同等以上 □下記公的規格と同等以上 (　　)	□有 ■無
	制御用ケーブル	〇〇電材㈱ EM-CEE ケーブル	規格等の種類－番号 (JIS-C3401)	□特記仕様と同等以上 □下記公的規格と同等以上 (　　)	□有 ■無
	制御用ケーブル	〇〇電材㈱ EM-CEE-S ケーブル	規格等の種類－番号 (JCS-4419 準拠)	□特記仕様と同等以上 □下記公的規格と同等以上 (　　)	□有 ■無

有の場合は資料をつける

工事種別	材料名	会社名 製品名	規格等に性能・品質が規定されている材料	左記以外の材料 （同等以上の確認）	資料の有無
	耐火ケーブル	○○電材㈱ EM-FP ケーブル	規格等の種類－番号 （消防庁告示第-10 号）	□特記仕様と同等以上 □下記公的規格と同等以上 （　　）	□有 ■無
	耐熱電線	○○電材㈱ EM-HP 電線	規格等の種類－番号 （消防庁告示第-11 号）	□特記仕様と同等以上 □下記公的規格と同等以上 （　　）	□有 ■無
	消防用警報電線	○○電材㈱ EM-AE 電線	規格等の種類－番号 （JIS-C4396）	□特記仕様と同等以上 □下記公的規格と同等以上 （　　）	□有 ■無
	通信ケーブル	○○電材㈱ EM-TKEE	規格等の種類－番号 （JCS-9075）	□特記仕様と同等以上 □下記公的規格と同等以上 （　　）	□有 ■無
	通信ケーブル	○○電材㈱ EM-CPEE	規格等の種類－番号 （JCS-5420）	□特記仕様と同等以上 □下記公的規格と同等以上 （　　）	□有 ■無
	600ｋV 油入変圧器	○○電機㈱ 油入変圧器	規格等の種類－番号 （JIS-C4304）	□特記仕様と同等以上 □下記公的規格と同等以上 （　　）	□有 ■無
	高圧電流遮断器	○○電機㈱ 遮断器	規格等の種類－番号 （JIS、JEC-C4603・2300）	□特記仕様と同等以上 □下記公的規格と同等以上 （　　）	□有 ■無
	高圧負荷開閉器	○○電機㈱ 開閉器	規格等の種類－番号 （JIS-C4605）	□特記仕様と同等以上 □下記公的規格と同等以上 （　　）	□有 ■無
	キュービクル式 配電盤	○○電機㈱ 配電盤	規格等の種類－番号 （JIS-C4620）	□特記仕様と同等以上 □下記公的規格と同等以上 （　　）	□有 ■無
	高圧進相コンデンサ用直列リアクトル	○○電機㈱ 直列リアクトル	規格等の種類－番号 （JIS-C4902）	□特記仕様と同等以上 □下記公的規格と同等以上 （　　）	□有 ■無
	高圧進相コンデンサ	○○電機㈱ 進相コンデンサ	規格等の種類－番号 （JIS-C4902）	□特記仕様と同等以上 □下記公的規格と同等以上 （　　）	□有 ■無
	盤類、配電盤、 制御盤	○○製作所㈱ 配電盤、制御盤	規格等の種類－番号 （JIS-C8480）	□特記仕様と同等以上 □下記公的規格と同等以上 （　　）	□有 ■無
	公共施設用照明器具	○○照明㈱ 照明器具	規格等の種類－番号 （JIL-5004）	□特記仕様と同等以上 □下記公的規格と同等以上 （　　）	□有 ■無
	非常用照明器具	○○照明㈱ 非常用照明器具	規格等の種類－番号 （JIL-5501）	□特記仕様と同等以上 □下記公的規格と同等以上 （　　）	□有 ■無
	誘導灯器具	○○照明㈱ 誘導灯	規格等の種類－番号 （JIL-5502）	□特記仕様と同等以上 □下記公的規格と同等以上 （　　）	□有 ■無
	水中ＬＥＤ照明	○○電機㈱ 特殊照明	規格等の種類－番号 （　　）	■特記仕様と同等以上 □下記公的規格と同等以上 （　　）	■有 □無
	無停電電源装置 UPS	○○電池㈱ 無停電装置	規格等の種類－番号 （JIS-4411）	□特記仕様と同等以上 □下記公的規格と同等以上 （　　）	□有 ■無

工事種別	材料名	会社名 製品名	規格等に性能・品質が規定されている材料	左記以外の材料 （同等以上の確認）	資料の有無
	据置鉛蓄電池	○○電池㈱ 鉛蓄電池	規格等の種類－番号 （JIL-8704）	□特記仕様と同等以上 □下記公的規格と同等以上 （　　）	□有 ■無
	据置アルカリ電池	○○電池㈱ アルカリ蓄電池	規格等の種類－番号 （JIS-C8706）	□特記仕様と同等以上 □下記公的規格と同等以上 （　　）	□有 ■無
	シール形据置 鉛蓄電池	○○電池㈱ 鉛蓄電池	規格等の種類－番号 （JIS-C8709）	□特記仕様と同等以上 □下記公的規格と同等以上 （　　）	□有 ■無
	シール形アルカリ 鉛蓄電池	○○電池㈱ アルカリ蓄電池	規格等の種類－番号 （　　）	■特記仕様と同等以上 □下記公的規格と同等以上 （　　）	■有 □無
	盤類、分電盤、	○○製作所㈱ 分電盤	規格等の種類－番号 （　　）	■特記仕様と同等以上 □下記公的規格と同等以上 （　　）	■有 □無
	盤類、制御盤、	○○製作所㈱ 制御盤	規格等の種類－番号 （　　）	■特記仕様と同等以上 □下記公的規格と同等以上 （　　）	■有 □無
	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式配電盤	○○製作所㈱ 配電盤	規格等の種類－番号 （　　）	■特記仕様と同等以上 □下記公的規格と同等以上 （　　）	■有 □無
	高圧交流遮断器	○○製作所㈱ 遮断器	規格等の種類－番号 （　　）	■特記仕様と同等以上 □下記公的規格と同等以上 （　　）	■有 □無
	高圧変圧器	○○製作所㈱ 変圧器	規格等の種類－番号 （　　）	■特記仕様と同等以上 □下記公的規格と同等以上 （　　）	■有 □無
	高圧進相コンデンサ	○○製作所㈱ 進相コンデンサ	規格等の種類－番号 （　　）	■特記仕様と同等以上 □下記公的規格と同等以上 （　　）	■有 □無
	高圧限流ヒューズ	○○製作所㈱ 限流ヒューズ	規格等の種類－番号 （　　）	■特記仕様と同等以上 □下記公的規格と同等以上 （　　）	■有 □無
	高圧負荷開閉器	○○製作所㈱ 負荷開閉器	規格等の種類－番号 （　　）	■特記仕様と同等以上 □下記公的規格と同等以上 （　　）	■有 □無
	据置鉛蓄電池	○○製作所㈱ 鉛蓄電池	規格等の種類－番号 （　　）	■特記仕様と同等以上 □下記公的規格と同等以上 （　　）	■有 □無
	シール形据置 鉛蓄電池	○○製作所㈱ 鉛蓄電池	規格等の種類－番号 （　　）	■特記仕様と同等以上 □下記公的規格と同等以上 （　　）	■有 □無
	据置アルカリ 畜電池	○○製作所㈱ アルカリ蓄電池	規格等の種類－番号 （　　）	■特記仕様と同等以上 □下記公的規格と同等以上 （　　）	■有 □無
	無停電電源装置 UPS	○○機器㈱ 無停電装置	規格等の種類－番号 （　　）	■特記仕様と同等以上 □下記公的規格と同等以上 （　　）	■有 □無
	非常用放送機器	鉛蓄電池 非常用放送機器	規格等の種類－番号 （日本消防検定協会－）	□特記仕様と同等以上 □下記公的規格と同等以上 （　　）	□有 ■無
	自動火報機器	○○火報㈱ 非常用放送機器	規格等の種類－番号 （日本消防検定協会－）	□特記仕様と同等以上 □下記公的規格と同等以上 （　　）	□有 ■無
	非常警報機器	○○警報㈱ 非常用警報機器	規格等の種類－番号 （日本消防検定協会－）	□特記仕様と同等以上 □下記公的規格と同等以上 （　　）	□有 ■無
	インターホン機器	○○機器㈱ インターホン機器	規格等の種類－番号 （　　）	■特記仕様と同等以上 □下記公的規格と同等以上 （　　）	■有 □無

工事種別	材料名	会社名 製品名	規格等に性能・品質が規定されている材料	左記以外の材料 （同等以上の確認）	資料の有無
	視聴覚 AV 機器	○○AV㈱ 視聴覚 AV 機器	規格等の種類－番号 （　　）	■特記仕様と同等以上 □下記公的規格と同等以上 （　　）	■有 □無
	テレビ受信機器	○○AV㈱ テレビ受信器	規格等の種類－番号 （優良住宅部品（BL 部品））	□特記仕様と同等以上 □下記公的規格と同等以上 （　　）	□有 ■無
	同軸ケーブル	○○電線㈱ EM-S-5C-FB	規格等の種類－番号 （JCS-5423）	□特記仕様と同等以上 □下記公的規格と同等以上 （　　）	□有 ■無
	ハンドホール	○○製作所㈱ ハンドホール	規格等の種類－番号 （国土交通省標準図-H）	□特記仕様と同等以上 □下記公的規格と同等以上 （　　）	□有 ■無
	ケーブルラック	○○電機㈱ スチールラック	規格等の種類－番号 （JIS-C3131）	□特記仕様と同等以上 □下記公的規格と同等以上 （　　）	□有 ■無
	ライニング鋼管	○○金属管㈱ ライニング鋼管	規格等の種類－番号 （JIS-C8380G 型）	□特記仕様と同等以上 □下記公的規格と同等以上 （　　）	□有 ■無
	ボックス	○○工業㈱ アウトレットボックス	規格等の種類－番号 （JEC-8435）	□特記仕様と同等以上 □下記公的規格と同等以上 （　　）	□有 ■無
	配線器具	○○電機㈱ スイッチコンセント	規格等の種類－番号 （JIS-C8303、C8304）	□特記仕様と同等以上 □下記公的規格と同等以上 （　　）	□有 ■無
	盤類、住宅盤	○○電機㈱ 住宅分電盤	規格等の種類－番号 （　　）	■特記仕様と同等以上 □下記公的規格と同等以上 （　　）	■有 □無
	雷保護設備	○○避雷針㈱ 避雷針	規格等の種類－番号 （JIS-A4201）	□特記仕様と同等以上 □下記公的規格と同等以上 （　　）	□有 ■無

※使用する材料が、規格等（JIS 規格、JAS 規格、（社）公共建築協会の評価名簿に登載されている材料、BL 認定品）により性能・品質が規定されている場合は、その規格等の種類・番号を記載してください。

上記以外の材料については、設計仕様に適合することが確認できる資料を添付してください。