

安全衛生管理チェックリスト（電気）

平成 ○○ 年度

実施年月日 平成○○年○○月○○日

実施者氏名 ○○ ○○

実施会社名 ○○電設 株式会社

1. 工事名		○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○工事（電気設備工事）				
2. 工事場所		横浜市○○区○○町○○丁目○○番地				
3. 工 期		平成○○年○○年○○日 ～ 平成○○年○○月○○日				
4. 請負代金		¥○○○,○○○,○○○-				
5. 施工業者		電気本工事 ○○電設 株式会社 現場代理人 ○○ ○○ (仮設電気工事) △△電気 株式会社 (担 当) △△ △△ (建 築 工 事) □□建設 株式会社 (所 長) □□ □□				
6. 進捗状況		出 来 高 10. 20. 30. 40. 50. <u>60.</u> 70. 80. 90. 100. (%) 工事完成 <u>可能</u> やや遅れる 大分遅れる 遅れる理由				
	チェ ッ ク 項 目	条 項	A	B	C	備 考
一般 管 理	1	現場責任者・安責者の常駐	法 16、642-3 則18		レ	
	2	作業員名簿・有資格者名簿の備付	則 18		レ	
	3	安全管理組織図	法 10～19		レ	
	4	適用事業報告書の備付	労基 8 法 110		レ	
	5	時間外、休日労働に関する協定書	労基 36		レ	
	6	職長及び作業主任者の配置状況	法 60 則 16～18		レ	
	7	緊急連絡先の明示	法 25		レ	
	8	安全指示書の有無			レ	
	9	安全日誌の記入			レ	
	10	事務所、詰所の整理整頓	法 23 則 619	レ		
	11	新規入場時教育の実施	法 59 則 35		レ	
	12	有資格作業時の資格証携帯			レ	
	13	施工体制台帳の作成	建 24-7		レ	
	14	施工体系図の作成、掲示	建 24-7		レ	
	15	安全衛生推進者(管理者)の選任	法 12-2 則 12-3		レ	
	16					
衛 生 管 理	17	休憩設備の設置	則 613	レ		
	18	健康診断受診状況の確認	法 66、 則 43、44	レ		
	19	救急用品の備付及び周知	則 633	レ		
	20	中高年令者等への配慮	法 62			レ 高齢者適正配置のこと

		チェック項目	条 項	A	B	C	備 考
安 全 活 動	21	災害防止協議会の開催と記録の有無	法 30、則 635		レ		
	22	TBM、リスクアセスメントKYの実施	法 24、則 24-11		レ		
	23	下請負業者との連絡調整状況	法 30、則 636		レ		
	24						
服 装 工 具 保 護 具	25	作業服の適否	則 343		レ		
	26	安全帽の着用	則 366		レ		
	27	安全帯の着用	則 520		レ		
	28	保護具の着用	則 558		レ		
	29	点検用工具の設置	則 348、351		レ		
	30	電動工具の持込許可				レ	建築会社の工具に許可無し
	31	絶縁用保護具、保護帽の検査	法 44-2		レ		
	32	保護具等の定期自主検査	法 45 令15 則351		レ		
電 気	33	電気取扱者の表示	則 36			レ	5階分電盤表示剥がれ
	34	開閉器、配分電盤の取付の適否			レ		
	35	開閉器、配分電盤廻りの整理、危険表示の有無	則 329		レ		
	36	配分電盤の接地漏電防止と接地極の点検の実施	則 333		レ		
	37	漏電ブレーカーの設置と点検の実施	則 333		レ		
	38	開閉器、機器の破損の有無	則 329		レ		
	39	電路充電部露出の有無	則 336		レ		
	40	電路の系統行先表示の明示				レ	2階仮設盤内一部無し
災 害	41	移動用電路ケーブルの適否	則 337		レ		
	42	通路内配線整理整頓（地這配線の保護）	則 338		レ		
	43	電球の保護ガードの有無	則 330		レ		
	44	アーク溶接機の電撃防止装置の取付	則 332				
	45	可搬式電動工具の接地漏電防止	則 333、334		レ		
	46	工具、機器の絶縁の適否	則 333、334		レ		
	47	屋外開閉器、機器の防水措置			レ		
	48	移動用発電設備の接地の適否	法技針 3、電技 29		レ		
高 所 作 業 ・ 足 場	49	作業足場の確保（2M以上）	則 563		レ		
	50	高所作業時の安全帯の使用	則 520	レ			
	51	脚立の適否	則 528		レ		
	52	足場板の使用の適否	則 544		レ		
	53	移動梯子のすべり止め	則 527		レ		
	54	開口部の処置	則 519		レ		
	55	墜落危険箇所の立入禁止	則 530		レ		
	56	足場の点検と記録の有無	則 567、568、575-8			レ	建築会社に任せないこと
火 災 他	57	火元責任者の明示	消、令 4		レ		
	58	消火設備の設置	則 289		レ		
	59	喫煙所の指定	則 291		レ		

A：よくできている
空欄の場合は斜線で処理

B：概ねできている

C：できていない（C評価は是正の上、書面にて報告のこと）