

施設No.○○○○○○○○○○

電気主任 技術者	電気主任 技術者代行	電気主任

担当者 ○○課 ○係
 △△ △△

自家用電気工作物の（工事・~~停電~~作業）について

標記について、次のとおり（工事・~~停電~~作業）を行います。ついでには、横浜市電気工作物保安規程第13条、同施行細則第14条の定めにより施工しますので承認を願います。

施設名称	○○総合庁舎			
目的	○○交換工事			
監督員	△△ △△			
施工業者	○○電設株式会社			
作業責任者	○○ ○○			
作業期間	平成○○年○○月○○日（○）より 平成○○年○○月○○日（○）			
停電時間	○月 ○日 ○時 ○分より ○月 ○日 ○時 ○分			
停電範囲	全館			
作業内容	電灯・コンセント用変圧器の交換			
安全対策等	1 横浜市電気工作物保安規程並びに第6ブロック施行細則に定める作業心得及び運転操作基準を遵守すること。			
	2 その他安全に対する措置			
施設の承認	上記の（工事・ 停電 作業）について承認 します	課長	係長	係員
	○○総合庁舎 施設管理者			

- 1 停電範囲及び短絡接地場所は単線結線図等に表示し、必ず別紙で別添する。
- 2 依頼書は10日前までに提出する。

自家用電気工作物の（工事・~~停電~~作業）の承認について

課 係	平成 年 月 日
	第6ブロック電気主任技術者
作業について（承認・条件付きで承認・不承認）とします。	
承認条件	
建築局保全推進課受付	平成 年 月 日 受付番号 第 号