

(様式-かし電)

### かし点検・修補措置等記録表（電気設備）

工事名 ○○小学校改修工事（電気設備工事）

かしの有無欄には、レ：無、●：有、—：該当なしを記入

| 部位  | 工事区分            | 点検項目                        | 注意点その他 | かし  | 場所・状況 |
|---|-----------------|-----------------------------|--------|-----|-------|
|   |                 |                             |        | の有無 | ・修補措置 |
| 全<br>般  | 測定各種試験          | 1 接地抵抗測定値                   |        |     |       |
|   |                 | 2 絶縁抵抗測定値                   |        |     |       |
|   |                 | 3 各種機器動作試験                  |        |     |       |
| 一<br>般<br>共<br>通<br>工<br>事                          | 配管・配線           | 1 接続のゆるみ等はないか               |        |     |       |
|   |                 | 2 線名札は取れていないか               |        |     |       |
|   |                 | 3 電線・ケーブルに損傷等異常はないか         |        |     |       |
|   |                 | 4 配管は錆びていないか                |        |     |       |
|   | 地中配線            | 1 ハンドホール内に水が溜まっていないか        |        |     |       |
|   |                 | 2 地中からの配管立上り部に損傷はないか        |        |     |       |
| 電<br>力<br>設<br>備<br>工<br>事                          | 屋内照明            | 1 破損はないか                    |        |     |       |
|   | 誘導灯・非常照明        | 1 破損はないか                    |        |     |       |
|   |                 | 2 電池内蔵型の場合、電池の劣化状況は想定範囲内か   |        |     |       |
|   | 分電盤・動力制御盤       | 1 熱等による異常はないか               |        |     |       |
|   |                 | 2 接続のゆるみ等はないか               |        |     |       |
| 配線器具  | 1 プレート等のゆるみはないか |                             |        |     |       |
| 受<br>変<br>電<br>設<br>備<br>工<br>事                     | 機器の外観・取付        | 1 熱等による変形はないか               |        |     |       |
|   |                 | 2 ボルト等のゆるみはないか              |        |     |       |
|   |                 | 3 外力（地震等）により離隔距離に問題は生じていないか |        |     |       |
|   |                 | 4 小動物進入対策などは破損していないか        |        |     |       |
| 設<br>備<br>貯<br>蔵<br>工<br>事                          | 機器の外観・取付        | 1 熱等による異常はないか               |        |     |       |
|   |                 | 2 外力（地震等）により離隔距離に問題は生じていないか |        |     |       |
|   |                 | 3 接続のゆるみ等はないか               |        |     |       |
|   |                 | 4 取扱説明書は紛失していないか            |        |     |       |
| 発<br>電<br>設<br>備<br>工<br>事                          | 機器の外観・取付        | 1 油漏れ等はないか                  |        |     |       |
|   |                 | 2 接続のゆるみ等はないか               |        |     |       |
|   |                 | 3 太陽光パネルの汚損はないか             |        |     |       |
|   |                 | 4 熱等による異常はないか               |        |     |       |
| 通<br>信<br>・<br>情<br>報<br>設<br>備<br>工<br>事           | 共通              | 1 バッテリーの劣化状況は想定範囲内か         |        |     |       |
|   |                 | 2 熱等による異常はないか               |        |     |       |
|   |                 | 3 線名札は取れていないか               |        |     |       |
|   |                 | 4 取扱説明書や内線番号表等は紛失していないか     |        |     |       |
|   |                 | 5 推奨交換時期等の表示は消えていないか        |        |     |       |
|   | 放送              | 1 ノイズはないか                   |        |     |       |
| 自火報   | 1 誤報を発報していないか   |                             |        |     |       |
| 中<br>央<br>監<br>工<br>視<br>制<br>御<br>設<br>備<br>工<br>事 | 共通              | 1 熱等による異常はないか               |        |     |       |
|   |                 | 2 接続のゆるみ等はないか               |        |     |       |
|   |                 | 3 非常用電源の推奨交換時期の表示は消えていないか   |        |     |       |
|   |                 | 4 線名札は取れていないか               |        |     |       |
|   |                 | 5 防じん処理箇所に破損はないか            |        |     |       |

※ かし点検者による点検には、かし期間中における電気設備定期点検、消防設備点検等の結果の確認を含む。  
 ※ 工事毎に適宜、部位・工事区分・点検項目を修正して記録表を作成すること。